Приложение №19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012г. №292

АКТ
проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д.)

Долгопрудненским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ДГО МОО «ВДПО»)
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку)

на объекте: ООО "Православная гимназия"

расположенном по адресу: г. Лобня ул Калинина д 11

Проверка работоспособности проведена «10» 12 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «29» мая 2013г. №1-Б/00897

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

1) Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии;
2) Режим "Пожар" передается по радио каналу в ПСЧ-82 г. Лобня
(указывается работоспособность (не работоспособность) систем)

(должность)	Долгопрудненского ГО МОО ВДПО (должность)
(фамилия и инициалы представителя заказчика)	Литвиненко НВ (фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
«10» 12 2022 г.	«10» 12 2022 г.
(подпись)	(подпись)
М.П.	М.П.