Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)

141410, М.О., г.о.Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел/факс (498)505-41-78
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.Долгопрудный
(наименование органа надзорной деятельности)

141700, М.О., г.Долгопрудный, ул.Молодежная, д.14 корп.3, тел/факс (495)576-31-20
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Частная образовательная организация общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Свт. Филарета Московского», в лице директора Григорьянц Дмитрия Александровича
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору, начальника ОНД по г.Долгопрудный Борзова Д.А. №32 от 29.01.2019, ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «10» ч. «00» мин. «4» февраля 2019 года по «12» ч. «00» мин. «01» марта 2019 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Корнюшиным В.В. государственным инспектором г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Морозовым И.В. объекта защиты (православная гимназия), расположенного по адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Калинина, д.11
совместно с представителями заместителем директора по АХЧ Борисовым А.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ нарушения	Перечень выявленных нарушений, мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	отсутствует (не представлена) проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики объекта защиты	ч.1 ст.78 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее – №123-ФЗ	02.03.2020	
2.	в процессе эксплуатации объекта защиты допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке	п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.4, ст.6, ст.78 №123-ФЗ	02.03.2020	
3.	на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», далее – ППР	02.03.2020	
4.	ширина наружных дверей лестничных клеток переменная и составляет от 0,72 м до 0,8 м, при требуемой ширине не менее 0,9 м	п.6.16 СНиП 21-01-97*; ст.4, ст.6, ст.53 №123-ФЗ	02.03.2020	

5.	на лестничных клетках, батареи выступают из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц	п.6.32 СНиП 21-01-97*; ст.4, ст.6, ст.53 №123-ФЗ	02.03.2020	
6.	из помещения обеденного зала на 1-м этаже отсутствует второй эвакуационный выход	п.6.12 СНиП 21-01-97*; ст.4, ст.6, ст.53 №123-ФЗ	02.03.2020	
7.	отсутствует заполнение проемов в противопожарных преградах, разделяющих части здания различных классов функциональной пожарной опасности (Ф1.1, Ф3.7, Ф4.1), с пределом огнестойкости не ниже EI 60	п.7.4, п.7.20, п.5.14, п.5.17 СНиП 21-01-97*; ст.4, ст.6, ст.59, ст.88 №123-ФЗ	02.03.2020	
8.	на объекте защиты отсутствуют система противодымной защиты для удаления дыма при пожаре	п.6.7 СНиП 21-01-97*; п.п.«в» п.5.2, п.5.4 СНиП 2.04.05-91* «Отопление вентиляция и кондиционирование»; ст.4, ст.6, ст.56, ст.85 №123-ФЗ	02.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Корнюшин В.В.

(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Морозов И.В.

(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получено:

Заместитель директора по АХЧ Борисов А.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

« 01 » марта 20 19 г. _____

(подпись)